CREATIVE SCREAM, s.r.o, Za pastierňou 868/10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 363 72 200, IČ DPH: SK2020125855, DIČ: 2020125855
tel: 0903553146, email: elektrika@creativescream.sk, www.creative-design.sk

Podmienky pripojenia OZE do MDS CREATIVE SCREAM, s.r.o. Liptovský Mikuláš, EIC: 24ZSS93105900008, MDS Ružomberok, EIC: 24ZSS46110850004

Základnou pomienkou realizácie a pripojenia FVE k MDS je súhlasné stanovisko na vytvorenie požadovanej rezervovanej kapacity FVE zdroja od nadradennej distribučnej sústavy (SSD a.s.) Bez súhlasu na vytvorenie rezervovanej kapacity FVE od nadradennej distribučnej sústavy (SSD a.s.), MDS CREATIVE SCREAM – Liptovský Mikuláš, nevydá súhlasné stanovisko k realizácii FVE zdroja.

PODMIENKY PRIPOJENIA:

1, Vlastník MDS si vyhradzuje právo regulácie dodávky elektrickej energie FTV zdroja podľa potrieb MDS na základe technických a kapacitných požiadaviek .

2. MRK (maximálna regulovaná kapacita) – istič na vstupe musí byť po dobu pripojenia FTV zdroja na MDS vo výške minimálne inštalovaného výkonu FTV zdroja alebo najbližšej vyššej technicky nastaviteľnej hodnote hlavního ističa – deónu.

3,Vlastník FTV zdroja sa zaväzuje do budúcna splniť všetky nové technické a právne požiadavky v súvislosti s pripojením a riadením FTV zdroja na vlastné náklady.

4, Technické požiadavky podľa bodu 1. sú nasledovné:
a/ je potrebné inštalovať meranie na svorkách generátora s možnosťou diaľkového odpočtu a integrácie do existujúceho IMS. To znamená, že použitý elektromer musí mať výstup RS485 ktorý bude pripojený k prevodníku RS485/ETH a tento bude prostredníctvom internetovej siete komunikovať s existujúcou centrálou IMS. Meranie bude slúžiť na fakturačné účely, preto musí mať úradne overené (MID) prvky MTP a ELM.

b/ v bode napojenia do MDS bude vymenený 4Q elektromer Schrack LZQJ-XC so samostatným prevodníkom RS485/ETH nakoľko komunikácia nie je kompatibilná s ostatnými elektromermi použitými v rozvodni. Meranie bude slúžiť na fakturačné účely, preto musí mať úradne overené (MID) prvky MTP a ELM.

c/ pre zabezpečenie potreby vypínania FVE zo strany prevádzkovateľa MDS prostredníctvom IMS je potrebné do ovládania HRM vradiť člen umožňujúci jeho vypnutie a zároveň umožňujúci sledovanie stavu HRM zapnutý/vypnutý a to prostredníctvom jeho pripojenia na internet (napr. WJ95-RJ45)

CREATIVE SCREAM, s.r.o, Za pastierňou 868/10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 363 72 200, IČ DPH: SK2020125855, DIČ: 2020125855
tel: 0903553146, email: elektrika@creativescream.sk, www.creative-design.sk

5, Pred dodávkou elektrickej energie z FTV zdroja do MDS si vlastník MDS vyhradzuje právo uzavretia obchodnej zmluvy na nákup elektrickej energie , pričom táto zmluva musí byť platná a účinná pred prvým pripojením FTV zdroja na MDS.

6,Cena elektrickej energie takto dodanej ,okrem distribučných poplatkov, sa bude riadiť cenovými parametrami na trhu s elektrickou energiou. Distribučné poplatky budú platné pre danné časové obdobie podľa rozhodnutia URSO.

7,V prípade rozporov alebo nejasností medzi vlastníkom MDS a vlastníkom FTV zdroja vo výklade jednotlivých podmienok pripojenia, sa pripojenie zrealizuje až po uzavretí dohody ohľadom predmetného rozporu.

8. V IMS bude potrebné vytvoriť objekt FVE so zaintegrovaným meraním a ovládaním HRM. Ďalej bude potrebné vytvoriť nové merané a výpočtové OOM:

a/ „Výroba FVE“ – meranie na svorkách generátora
b/ „Vlastná spotreba Fiving“ – (ostatná vlastná spotreba) - rozdiel medzi výrobou FVE a pretokom do MDS
c/ „Dodávka do MDS“ – rozdiel medzi pretokom do MDS a dodávkou do RDS (SSD)
d/ „Dodávka do RDS“ – nameraná hodnota elektromerom SSD

Na základe takto získaných hodnôt dodávok a odberov bude možné splniť legislatívne požadované nahlasovanie aj fakturovať príslušné položky (dodávka/odber EE, TPS, TSS, NJF...).

9. Podmienkou pripojenia budúcej FVE do sústavy je tiež pripojenie na centrálny ASDR port MDS, v súlade s podmienkami riadenia FVE zdrojov v rámci MDS požadovaných nadradennou distribučnou sústavou (SSD).Pripojenie na port v čase vydania tohoto stanoviska je cca 5 250 € bez DPH .Pripojenie sa netýka zákona o energetike, ale výlučne technických prvkov, ktoré sú súčasťou technického riešenia.

10. Pripojenie nového OZE (FVE a pod.) z pohľadu riadenia cez ASDR (automatizovaný systém diaľkového riadenia) nadradennou regionálnou distribučnou sústavou SSD, a.s. , musí spĺňať aktuálne technické parametre pripojenia, ktoré sú uvedené na stránke SSD, a.s.

Tieto podmienky slúžia len na doplnenie existujúceho systému IMS a v žiadnom prípade nenahrádzajú podmienky regionálnej distribučnej sústavy (SSD a.s.) pre majiteľa FVE a prevádzkovateľa MDS ! Prevádzkovateľ MDS a prevádzkovateľ FVE sa zaväzujú splniť všetky technické a právne požiadavky nadradenej distribučnej sústavy SSD pričom finančné náklady znáša majiteľ FVE a legislatívne zastrešenie zabezpečuje MDS CREATIVE SCREAM, s.r.o.

……v.r.……
Ing.Ivan Láni
Konateľ
CREATIVE SCREAM s.r.o.

CREATIVE SCREAM, s.r.o, Za pastierňou 868/10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 363 72 200, IČ DPH: SK2020125855, DIČ: 2020125855
tel: 0903553146, email: elektrika@creativescream.sk, www.creative-design.sk